




**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SANTA CATARINA**

DECLARAÇÃO

Declaro, a quem interessar possa, que a Superintendência Regional de Polícia Federal em Santa Catarina instalou em seu edifício, há aproximadamente cinco anos, válvulas para controle automático de vazão de água da empresa VIGORFLUSS, objetivando a economia de água e energia. As referidas válvulas vêm funcionando a contento e sem qualquer manutenção durante todo o período. Em teste realizado em 21/07/2015, observou-se que o seu aspecto e funcionamento não sofreram alterações, e que a redução de vazão propiciada pela válvula em uma torneira aleatoriamente escolhida foi superior a 50%. As fotografias a seguir mostram o aspecto da válvula após aproximadamente cinco anos de uso, e as quantidades de água vertida pela torneira sem a válvula e com a válvula, respectivamente.



**Régis Signor – Mat. 11.109
Presidente da Comissão Interna de Conservação de Energia**